ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
С КОРПУСОМ ИЗ РАНДОМ СОПОЛИМЕРА

Модели:

Вн/вн: UPF 035 20 00 00 W; UPF 035 25 00 00 W; UPF 035 32 00 00 W
Вн/нар: UPF 034 20 00 00 W; UPF 034 25 00 00 W; UPF 034 32 00 00 W

Материалы изготовления.

Корпус – рандом сополимер тип 3
Пробка, закладная деталь - латунь, никелированная ЛС 59-1
Уплотнительная прокладка - EPDM
Фильтрующая сетка - нержавеющая сталь AISI 304

Назначение и область применения.

Полипропиленовые сетчатые фильтры механической очистки предназначены для очистки рабочей среды от содержащихся в ней нерастворимых частиц.
Фильтры устанавливаются на внутренних трубопроводах холодной (в том числе, питьевой) и горячей воды. Фильтры могут применяться на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам фильтров.
Присоединение фильтров к полипропиленовым трубопроводам осуществляется методом полифузионной сварки.

Характеристики

Номинальное давление - 2,5 МПа
Температура рабочей среды - +1 /+95 С°
Размер ячейки сетки фильтрующего элемента - 500 мкм

Монтаж.

Фильтр должен монтироваться таким образом, чтобы пробка камеры фильтрации была направлена вниз. Монтаж изделия должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже +5 °С. Перед монтажом необходимо отвернуть заглушку камеры фильтрации и убедится, что фильтрующая сетка корректно установлена и не повреждена, собрать изделие в обратном порядке и затянуть заглушку фильтрующей камеры с усилием от 10 до 15 Нм, после затяжки убедится, что уплотнительное кольцо не выступает за пределы юбки заглушки.
Соединение изделия с полипропиленовыми трубами и фитингами должны выполняться методом термической полифузионной муфтовой сварки, с помощью специального

сварочного аппарата. Настроечная рабочая температура 260°С. Фильтры, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0 °С, должны быть перед монтажом выдержаны в течение 2 ч при температуре не ниже +5 °С.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию.

При засорении фильтра, следует перекрыть участок трубопровода, слить с него воду, а затем открутить пробку фильтрующей камеры, извлечь фильтрующую сетку и прочистить его. При обратной сборке следовать инструкции по монтажу. В случае износа или повреждения уплотнительной прокладки, её необходимо заменить.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс – мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

Гарантийный срок - 10 (десять) лет с даты продажи конечному потребителю.

Произведено:

ООО «УМЕЛЕЦ», 440004, Россия, г. Пенза, ул. Перспективная, 2Н. оф. 202,203
Т. +7 (8412) 202055 Email: sales@umlc.su https://ever58.ru

Дата продажи __. __. 20__ г . Подпись продавца_____