



ООО «ПОЛИТЭК ПТК»

+7(495)599-85-10

+7(495)789-32-76

ООО «Политэк ПТК», 121069, г. Москва, Скатерный пер., д. 18

Производство: 143000, Одинцово Московской обл., ул. Транспортная д. 2, (495)789-32-76, (495)540-62-19

ОТК	Количество штук: 7000
Паспорт №191/16	
Партия №0191/PPR/16	Дата изготовления: 20 – 25.04.16 г.

Фасонные части из полипропилена

КРАН ШАРОВЫЙ PP-R 20 класс 1,2,5/PN 20 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и дугих дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Размеры, мм - внутренний диаметр - овальность, не более	19,2-19,5 0,4	19,35 Соответствует
3	цвет	белый или серый	белый
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и начальном напряжении в стенке трубы 16 МПа.ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и начальном напряжении в стенке трубы 4,2 МПа, ч, не менее	22	Гарантируется

Марка сырья: PP R003 EX/1 партия № 37/2015 паспорт №357/2015 от 09.01.15

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н07816. Срок действия с 20.02.2015 по 19.02.2018.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.21.013.Е.003683.12.10 от 13.12.2010.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0191/PPR/16 соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 26.04.16 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительна

Инженер - лаборант

Ворысов

Борисова В.

Начальник ОТК

Сып
Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПТК»

+7(495)599-85-10

+7(495)789-32-76

ООО «Политек ПТК», 121069, г.Москва, Скагерный пер., д. 18

Производство: 143000, Одинцово Московской обл., ул. Транспортная д. 2, (495)789-32-76, (495)540-62-19

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №190/16	
Партия №0190/PPR/16	Дата изготовления: 19 – 26.04.16 г.

Фасонные части из полипропилена

КРАН ШАРОВЫЙ PP-R 25 класс1,2,5/PN 20 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и дугих дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Размеры, мм - внутренний диаметр - овальность, не более	24,2-24,5 0,4	24,42 Соответствует
3	цвет	белый или серый	белый
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и начальном напряжении в стенке трубы 16 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и начальном напряжении в стенке трубы 4,2 МПа, ч, не менее	22	Гарантируется

Марка сырья: PP R003 EX/1 партия № 37/2015 паспорт №357/2015 от 09.01.15

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н07816. Срок действия с 20.02.2015 по 19.02.2018.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.21.013.Е.003683.12.10 от 13.12.2010.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0190/PPR/16 соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 27.04.16 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Борисов

Борисов А.В.

Начальник ОТК

С
Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТАК ПТК»

+74951599-85-10

+74951789-32-76

ООО «Политак ПТК», 121069, г.Москва, Скагерный пер., д. 18

Производство: 143000, Одинцово Московской обл., ул. Транспортная д. 2, (495)789-32-76,(495)540-62-19

ОТК	Количество штук: 2000
Паспорт №189/16	
Партия №0189/PPR/16	Дата изготовления: 01 – 04.04.16 г.

Фасонные части из полипропилена

КРАН ШАРОВЫЙ PP-R 32 класс1,2,5/PN 20 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Размеры, мм - внутренний диаметр - овальность, не более	31,1-31,5 0,5	31,37 Соответствует
3	цвет	белый или серый	серый
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и начальном напряжении в стенке трубы 16 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и начальном напряжении в стенке трубы 4,2 МПа, ч, не менее	22	Гарантируется

Марка сырья: PP R003 EX/1 партия № 37/2015 паспорт №357/2015 от 09.01.15

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н07816. Срок действия с 20.02.2015 по 19.02.2018.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.21.013.Е.003683.12.10 от 13.12.2010.



Заключение ОТК

Партия фитингов №0189/PPR/16 соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 05.04.16 г

Упаковка и маркировка удовлетворительна

Инженер - лаборант *Борисов*

Борисов А.В.

Начальник ОТК

Саж
Сапожников И.В.